

การดำเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๖

๑. ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อว่า พยาบาลสาว รพ.ดงเชียงใหม่ เครียดจัดจนเขียนจดหมายลาและเกือบฆ่าตัวตายเรียกร้องความเป็นธรรม ระบุสาเหตุหลักมาจากปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมแผนกที่สะสมมานาน แถมโดนซ้ำเติมด้วยกรณีโดนขโมยรถในบริเวณบ้านพักและโดนข่มขู่คุกคามแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข

การดำเนินการของผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหารหน่วยงานได้ชี้แจงและยืนยันให้ความช่วยเหลือพยาบาลรายนี้อย่างเต็มที่ในทุกด้านแล้ว

๒. ข่าวจากเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน แฉ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลกจ้างปรับปรุงคลินิก ตรวจรับงานเข้าตกค้ำๆ ฝ้าถล่มลงมาแล้ว โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า

“ปี ๖๕ ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก จ้างปรับปรุงคลินิกสุขภาพดี ชีววัฒนคลินิก Premium Wellness Clinic ได้ทำการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ ทั้งงานสถาปัตยกรรม ผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องตรวจ เพอร์นิเจอร์บิลต์อิน และรายการอื่นๆ เนรมิตใหม่ให้ภายในอาคารตรวจสุขภาพเป็นแบบพรีเมียม ใช้บ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท”

การดำเนินการ กรมอนามัยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และบริษัทผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบการดำเนินงานตามงวดงานที่กำหนด ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายไปแล้ว ๔ งวด รวมเป็นเงิน ๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนงานงวดที่ ๕-๖ ตรวจรับพร้อมกันเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมเป็นเงิน ๖,๒๓๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ยังไม่ได้เบิกจ่าย (อยู่ระหว่างให้ผู้รับจ้างแก้ไขงานให้เป็นตามรูปแบบและมาตรฐาน)

ในส่วนงานที่เสียหาย เป็นส่วนงานฝ้าบริเวณโถงกลาง (อยู่ในเนื้องานงวดที่ ๕) เป็นฝ้าที่ถล่มลงมาบริเวณทางเดิน ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเบื้องต้นว่าสาเหตุมาจากจุดใด รวมถึงสำรวจความเสียหายบริเวณใกล้เคียงด้วย ซึ่งพบความเสียหายเบื้องต้นที่ฝ้าบริเวณโถงกลางทางเดินกลางฝั่ง ซึ่งขณะนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ประชุมร่วมกับตัวแทนกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน เจ้าพนักงานพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ โดยผู้อำนวยการเห็นว่าให้ใช้ฝ้าตามรูปแบบเดิม และสั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งและประสานให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทำการทดสอบฝ้าเพดานในอาคารทั้งหมด โดยมีวิศวกรโยธารับรอง

๒. สำรวจความเสียหายทั้งอาคาร

๓. ให้ผู้รับจ้างเข้ามาตรวจสอบวัสดุตัวใหม่ที่จะใช้ในการยึดให้ได้ตามมาตรฐาน โดยการ

รับรอง ของวิศวกร และทดสอบการรับน้ำหนักก่อนที่จะติดตั้งจริง ในส่วนปัญหาความชำรุดที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทผู้รับจ้างได้รับเข้าดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นการเร่งด่วนแล้ว คณะกรรมการฯ พบว่า ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนฝ้าใหม่ทั้งหมดและมีการยึดแน่นหนา ทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการโดยละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด